



FREIWILLIGE FEUERWEHR NACKENHEIM AM RHEIN

GEGRÜNDET 1892

6506 Nackenheim, den 26.06.1987

Gemeinde Nackenheim
Herrn Bürgermeister Ollig
Rathaus

6506 Nackenheim

Sachgebiet 5
Vorbeugender Brandschutz
Bearbeiter: Dipl.Ing (FH) Lang, OBM



"Bebauungsplan Friedhof Nackenheim"
hier: Offenlage


Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ollig,

im Rahmen der Offenlage des o.g. Bebauungsplanes weisen wir hiermit nachdrücklich auf die Problematik der fehlenden Löschwasserversorgung für diesen Bereich der Gemeinde Nackenheim hin.

Außer dem Wohnhaus der Küsterfamilie und der Trauerhalle, stellt die zwischenzeitlich in Renovation befindliche Pfarrkirche St.Gereon ein äußerst schützenswertes und gleichzeitig gefährdetes Objekt dar.

Die Problematik hinsichtlich hygienischer Gesichtspunkte (Wasseraustausch) bei einer Löschwasserleitung sind uns bekannt. Trotzdem muß hier etwas für die Gewährleistung des Brandschutzes getan werden. Eine Löschwasserbevorratung im dortigen Bereich erscheint uns deshalb zwingend erforderlich. Wir regen deshalb an schon im Bebauungsplan einen Löschwasserbehälter mit mindestens 20.000 Liter Inhalt vorzusehen und auch kurzfristig zu verwirklichen.
Als Standort erscheint uns der Bereich "Schulwingert" günstig.

Mit freundlichem Gruß


A. Kimmes
(Wehrführer)